

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 517435/18/GDY

Zleceniodawca ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ W OSTRÓDZIE JANA III SOBIESKIEGO 1 14-100 OSTRÓDA	Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) ŚCIEKI ŚREDNIODOBOWE SUROWE Data poboru: 12/13.11.2018 Punkt poboru, miejsce poboru: Oczyszczalnia ścieków w Samborowie, ścieki surowe za kratą Stan próbki bez zastrzeżeń
Data przyjęcia próbki:	2018-11-14
Data zakończenia badań:	2018-11-28
Data utworzenia sprawozdania:	2018-11-28
Próbki pobrane przez pracownika J.S. Hamilton Poland S.A. zgodnie z metodą akredytowaną PN-ISO 5667-10:1997	

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik
* Fosfor	PN-EN ISO 11885:2009	mg/l	7,45 ± 1,49
* Azot amonowy	PN-ISO 5664:2002	mg/l	113 ± 23
* Azot ogólny	PB-102 wyd. II z dn. 14.08.2012	mg/l	142 ± 28
* Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅)	PN-EN 1899-1:2002	mg/l	480 ± 140
* Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr)	PN-EN ISO 15705:2005	mg/l	1226 ± 368
* Chlorki	PN-ISO 9297:1994	mg/l	163 ± 33
* Siarczany	PN-ISO 9280:2002	mg/l	43 ± 13
* Zawiesiny ogólne	PN-EN 872:2007+Ap1:2007	mg/l	360 ± 40

KONIEC SPRAWOZDANIA

Autoryzował: Magdalena Florek, Starszy specjalista ds. analiz, Pracownia Spektrometrii
Rafał Ciecholewski, Zastępca Kierownika Pracowni Analiz Środowiska
Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium *(Zatwierdzone podpisem elektronicznym)*

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ i poziomu ufności 95%. Uwzględniono niepewność pobierania próbek. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Wykonane u podwykonawcy

Strona 1 / 1

Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 16.07.2018

J.S. HAMILTON POLAND S.A.

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

