PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 2
tel. 89 646 08 70; FAX 89 646 08 80
REGON 000594525; NIP 7411740920

HK.4022.2.10.1.2018

ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ
w Ostródzie
Wpł. 2018 -01- 25
L.dz. 133 Zał. .....

Ostróda, 22 stycznia 2018 r.

GMINA OSTRÓDA

Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w związku z art. 12 ust. 1a pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.)

po zapoznaniu się z otrzymanym sprawozdaniem nr 92/FCHMB/18/NL z dnia 19.01.2018 r. z badania wody w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Idzbark, pobranej w dniu 16.01.2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie
stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Woda w próbach zbadanych w laboratorium PWiK Ostróda Sp. z o.o. w zakresie analizowanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1A w tabeli 1 oraz 1C w tabeli 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
MK/3

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Ostróda
2. a/a

AB 1099

PWiK OSTRÓDA Sp. z o.o. Tyrowo 104, 14-100 Ostróda
Laboratorium Analizy Wody i Ścieków
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostróda

Laboratorium Analizy Wody
ul. 21 Stycznia 34,
14-100 Ostróda
t 89 670 99 30

Laboratorium Analizy Ścieków
Tyrowo 104, 14-100 Ostróda
t 89 670 99 19, 89 642 87 67
f 89 646 71 43

Sprawozdanie z badania nr 92/FCHMB/18/NL z dnia 19.01.2018

Nr próbki z rejestru:	**92**	Próbkę pobrano wg: **Próbka pobierana przez Zleceniodawcę [N]**
Data pobierania:	**16.01.2018** Godzina: brak informacji	Osoba pobierająca: **Zleceniodawca**
Data rejestracji:	**16.01.2018** Godzina: **11:15**	Adres / miejsce pobierania: **Stacja Uzdatniania Wody Idzbark**
Numer i data zlecenia:	**26/18/NL; 16.01.2018**	
Zleceniodawca, adres: Gmina Ostróda, Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie, Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda		Punkt pobierania: **brak informacji**
		Próbka wody: ☒ woda uzdatniona ☐ woda surowa ☐ wodociąg ☐ ujęcie własne
Cel badania:	Monitorowanie jakości wody opuszczającej SUW.	
Obszar badań:	Obszar regulowany prawnie.	
Plan pobierania:	Brak danych z pobierania próbek.	

Badanie fizykochemiczne					Termin badania od: **16.01.2018** do: **18.01.2018**		
Lp.	Badany parametr	Metoda badawcza			Wynik badania	Jednostka	NDW
1.	Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 +Ap1:2015-06; Metoda C	A, Z	1	**2** (wartość pH 8,0)	mg/l Pt	-
2.	Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 p. 5.3	A, Z	1	**0,22 ± 0,06**	NTU	1
3.	pH	PN-EN ISO 10523:2012	A, Z	1	**7,3 ± 0,2** (temp. pom. 11,9°C)	-	6,5 – 9,5
4.	Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999	A, Z	1	**572 ± 42** (rzeczywista temp. pom. 11,9 °C. Korekta za pomocą urządzenie do kompensacji wpływu temp.)	µS/cm w temp.25°C	2500
5.	Obecność obcego smaku	PN-EN 1622:2006	A, Z	1	**Nieobecny**	-	-
6.	Obecność obcego zapachu	PN-EN 1622:2006	A, Z	1	**Nieobecny**	-	-

A – metodyka / pobieranie próbek akredytowana / (e); N – metodyka / pobieranie próbek nieakredytowana / (e). 1 – Badanie wykonane w Laboratorium Analizy Wody.

Z – metody zatwierdzone przez PPIS w Ostródzie nr HK.4011.2.1.2.2017 z dn. 28.04.2017 r.

NDW - najwyższe dopuszczalne wartości wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Niepewność rozszerzona wyniku bez pobierania próbek przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.

/VERTE/

AB 1099

PWiK OSTRÓDA Sp. z o.o. Tyrowo 104, 14-100 Ostróda
Laboratorium Analizy Wody i Ścieków
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostróda

Laboratorium Analizy Wody
ul. 21 Stycznia 34,
14-100 Ostróda
t 89 670 99 30

Laboratorium Analizy Ścieków
Tyrowo 104, 14-100 Ostróda
t 89 670 99 19, 89 642 87 67
f 89 646 71 43

Sprawozdanie z badania nr 92/FCHMB/18/NL z dnia 19.01.2018

Badanie mikrobiologiczne					Termin badania od: **16.01.2018** do: **19.01.2018**	
Lp.	Badany parametr	Metoda badawcza			Wynik badania	NDW
1.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	PN-EN ISO 6222:2004	A, Z	1	**1** jtk/1 ml [1; 4]	bez nieprawidłowych zmian
2.	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	A, Z	1	**0 jtk/100 ml**	0
3.	*Escherichia coli*	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	A, Z	1	**0 jtk/100 ml**	0

A – metodyka / pobieranie próbek akredytowana / (e); N – metodyka / pobieranie próbek nieakredytowana / (e); 1 – Badanie wykonane w Laboratorium Analizy Wody.
Z – metody zatwierdzone przez PPIS w Ostródzie nr HK.4011.2.1.2.2017 z dn. 28.04.2017 r.
jtk - liczba mikroorganizmów w badanej objętości próbki;
NDW - najwyższe dopuszczalne wartości wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Niepewność rozszerzona wyniku w wartościach rzeczywistych bez pobierania próbek, przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona zgodnie z PKN ISO/TS 19036:2011.

Uwagi dotyczące próbki: Brak uwag dotyczących stanu próbki.

/KONIEC/

Autoryzował:

STARSZY LABORANT
LABORATORIUM ANALIZY WODY I ŚCIEKÓW
mgr inż. Agnieszka [illegible]

Oświadczenie:
Wyniki badań i pomiarów odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport w przypadku próbki pobieranej przez Klienta. Informacje dotyczące sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. są informacjami pozyskanymi od Klienta.
Rozdzielnik:
1 a/a
2 Zleceniodawca